

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Metz, le 5 août 2014

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE
14 RUE PRINCIPALE

57640 SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

SILLON DE L'EST MESSIN S.I.E

Prélèvement	Type	Code	Nom	
Unité de gestion		00077974		Prélevé le : jeudi 31 juillet 2014 à 11h53
Installation	UDI	000368	SILLON DE L'EST MESSIN S.I.E	par : LEICHT OLIVIER
Point de surveillance	S	0000000438	SILLON DE L'EST MESSIN 1	Type visite : D1
Localisation exacte			POINT COMMUNAL - 809	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Commune			MAIRIE EVIER CUISINE SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.			
Couleur (qualitatif)	0 qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 qualit.			
Saveur (qualitatif)	0 qualit.			

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'air	26,0 °C			
Température de l'eau	18,7 °C			25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,8 unitépH		6,50	9,00
----	-------------	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore combiné	0,05 mg/LCl ₂			
Chlore libre	0,41 mg/LCl ₂			
Chlore total	0,46 mg/LCl ₂			

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401

Type de l'analyse : D1___

Code SISE de l'analyse : 00077983

Référence laboratoire : 14M054569-001

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé de Lorraine - Immeuble "Les Thiers" - CO n° 80071- 4 rue Piroux - 54000 NANCY CEDE X - www.lorraine.sante.gouv.fr
Délégation Territoriale de Moselle - 27, Place Saint Thiébault - 57045 METZ cedex 1 - tél. 03 87 37 56 00 / fax. 03 87 37 56 56

PLV : 00077974 page : 2

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
					MS	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélobimétrique NFU		0,2 NFU				2,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C		560 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)		<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h		< 1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h		< 1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS		< 1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS		< 1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF		< 1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00077974)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé de Lorraine
Le Délégué Territorial de Moselle



Michel MULIC